

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации

БГЦА	ВУ/112 022.01
БСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

строительных материалов и изделий
РУП "Стройтехнорм",
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

*Внесено изменение
от 12.05.2020 (см. на обороте)
Первый заместитель
директора



Д.А. Ковширко

Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.12. 022 03674

Дата регистрации 21 апреля 2020 г.

Действителен до 21 апреля 2025 г.



Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Открытое акционерное общество "БЕЛГИПС", Республика Беларусь, 220038, г. Минск, ул. Козлова, д. 24 (адрес производства: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 128, район аг. Гатово) и представленная на сертификацию под наименованием Плиты гипсовые строительные ГСП "КНАУФ-лист" (номенклатура плит на которые распространяется действие сертификата соответствия приведена в приложении 1, всего 4 позиции, смотри на бланке копии №0994946), изготавливаемые по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) "Плиты гипсовые строительные. ТУ"

Серийное производство

код ОКП РБ 23.62.10

код ТН ВЭД ЕАЭС 6809 11 000 0

соответствует требованиям

ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) "Плиты гипсовые строительные. ТУ" п.п. 4.1.2.1, 4.1.3, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6.2, 4.8, 4.10, 4.11.

Заявитель (изготовитель, или продавец (поставщик)) Открытое акционерное общество "БЕЛГИПС", Республика Беларусь, 220038, г. Минск, ул. Козлова, д. 24

УНП 100007096

Сертификат соответствия выдан на основании

Сертификат соответствия на систему менеджмента качества №ВУ/112 05.01. 022 00534, дата регистрации 02.11.2005, орган по сертификации систем менеджмента РУП "Стройтехнорм", №ВУ/112 022.02. Протокол испытаний НИЛ ППТПГ БГУ, ВУ/112 02.1.0.0412, №3453 от 07.04.2020. Протоколы испытаний ЦИСП РУП "Стройтехнорм", ВУ/112 1.0494, №№13(2)-111/20, 13(2)-112/20, 13(2)-113/20, 13(2)-114/20 от 13.04.2020, №13(5)-58/20 от 16.04.2020.

Дополнительная информация Плиты гипсовые строительные относятся к группе горючести Г1, группе воспламеняемости В2, группе дымообразующей способности Д1 и группе токсичности Т1

Заместитель директора

Эксперт-аудитор



подпись

подпись

Н. К. Ибрагимов

инициалы, фамилия

Н. Ф. Койпиш

инициалы, фамилия

№ 0228895

* Изменение от 12.05.2020.

В строке "Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная" запись "ОАО "БЕЛГИПС", Республика Беларусь, 220038 г. Минск, ул. Козлова, 24 (Адрес производства: 223017, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 128, район аг. Гатово)" **заменить на** "Открытое акционерное общество "БЕЛГИПС", Республика Беларусь, 223017, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 128, район аг. Гатово".

В строке "Заявитель (изготовитель, продавец) запись "ОАО "БЕЛГИПС", Республика Беларусь, 220038 г. Минск, ул. Козлова, 24" **заменить на** "Открытое акционерное общество "БЕЛГИПС", Республика Беларусь, 223017, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 128, район аг. Гатово".

В строку "Дополнительная информация" **внести запись** "Решение Совета №4918/03 от 12.05.2020".

Первый заместитель
директора



подпись

Д. А. Ковширко

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

подпись

Н. Ф. Койпиш

инициалы, фамилия

Номенклатура плит гипсовых строительных ГСП "КНАУФ-лист"
производства ОАО "БЕЛГИПС", на которую распространяется
действие сертификата соответствия

№ п/п	Наименование плиты	Условное обозначение типа
1	2	3
1.	Гипсовая обычная плита	A
2.	Гипсовая влагостойкая плита	H2
3.	Гипсовая плита заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени	DF
4.	Гипсовая влагостойкая плита заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени	DFH2

Итого: 4 позиции.

Заместитель директора



Н. К. Ибрагимов

Эксперт-аудитор, ведущий инженер

Н. Ф. Койпиш

№ 0994946