


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Орган по сертификации
строительных материалов и изделий
Научно-проектно-производственное республиканское
унитарное предприятие "СТРОЙТЕХНОРМ"
Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
телефон +375 17 3627230; e-mail: 3@stn.by



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № BY/112 02.01. TP013 022.01 01630

Дата регистрации 21 января 2025 г.

Действителен по 20 января 2030 г.

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «САС Индастриал»

Место нахождения: Республика Беларусь, 222223, Минская область, Смолевичский район
ОЭЗ Китайско-Белорусского индустриального парка индустриальный парк «Великий
камень», проспект Пекинский, 15

Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей 691700191

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «САС Индастриал»

Место нахождения и осуществления деятельности: Республика Беларусь, 222223, Минская
область, Смолевичский район ОЭЗ Китайско-Белорусского индустриального парка
индустриальный парк «Великий камень», проспект Пекинский, 15

Продукция

Приборы отопительные (номенклатура продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия, представлена в приложении 1, бланк №1377655, всего 9 позиций),
изготавливаемые по ГОСТ 31311-2022 «Приборы отопительные. Общие технические
условия»

Серийное производство

Код ОКП РБ 25.21.1

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7616 99 100

соответствует требованиям

ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»,
ГОСТ 31311-2022 «Приборы отопительные. Общие технические условия» п.п. 5.2, 5.3,
5.5(качество (класс) покрытия)

Сертификат соответствия выдан на основании

Отчет об анализе состояния производства от 10.12.2024

Протоколы испытаний №№ 13(3)-389/24, 13(3)-390/24, 13(3)-391/24, 13(3)-392/24 от

05.12.2024, выданные центром испытаний строительной продукции
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», № BY/112 1.0494.

Заместитель генерального директора

Эксперт-аудитор

Н.К. Ибрагимов

инициалы, фамилия

О.Н. Колтун

инициалы, фамилия

№ 0368537

П р и л о ж е н и е 1

к сертификату соответствия

№ BY/112 02.01. TP013 022.01 01630

(бланк 0368537)

Лист1

Лист1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование продукции	Наименование торговой марки
1	Радиаторы алюминиевые секционные разборные 570*76*78мм модель S500A6, максимальное рабочее давление 1,6 МПа	Ogint, COMFORT FACTOR, VERTUM, Сантех-М, SAS, CAC, HONGFU, Hafes, SAIXI, RN, Standard Hidravlika, AV ENGINEERING, WatTermo, HOBATEPM, Termowatt
2	Радиаторы алюминиевые секционные разборные 580*80*78мм модель S500A, максимальное рабочее давление 1,6МПа	
3	Радиаторы алюминиевые секционные разборные 563*74*95мм модель S500F2, максимальное рабочее давление 1,6 МПа	
4	Радиаторы алюминиевые секционные разборные 580*80*96мм модель S500A4, максимальное рабочее давление 1,6МПа	
5	Радиаторы алюминиевые секционные разборные 580*80*96мм модель S500A5, максимальное рабочее давление 0,8МПа	
6	Радиаторы алюминиевые секционные разборные 580*80*96мм модель S500A2, максимальное рабочее давление 1,0МПа	
7	Радиаторы биметаллические секционные разборные 552*77*75мм модель S500B10, максимальное рабочее давление 1,6МПа	
8	Радиаторы биметаллические секционные разборные 558*80*79мм модель S500B1, максимальное рабочее давление 1,6МПа	
9	Радиаторы биметаллические секционные разборные 570*80*100мм модель S500B, максимальное рабочее давление 1,6МПа	

Всего 9 позиций

Заместитель генерального директора

Эксперт-аудитор,
ведущий инженер



Н.К. Ибрагимов

О.Н. Колтун

№ 1377655